

## K9 dzesēšanas projektēšanas TU. Pielikums 1.

Apkalpojamo telpu parametri projektējamai AHU

Tabula 1.

Telpa Nr.	Telpas nosaukums	Tīrības klase (ISO 14644)	Tilpums, m <sup>3</sup>	Gaisa apmaiņas, reizes/h	Gaisa pieplūde, m <sup>3</sup> /h	Dif. spiediens, Pa	Pieplūdes filtri	Nosūces filtri
201	Gaitenis	ISO 9	32.3	6	194	5	H11	G4
204	Sieviešu ģērbtuve	ISO 9	38.3	10	383	5	H11	G4
206	Gaitenis	D (ISO8)	114.2	15	1713	25	H13	G4
207	Pakošana	ISO 9	176.1	6	1057	5	-	G4
209	Gaitenis	D (ISO8)	87.7	15	1316	15	H11	G4
212	Pakošana	D (ISO8)	55.9	20	1118	15	H11	G4
214 I	Palīgtelpa	D (ISO8)	56.6	20	1132	15	H13	G4
214 II	Tabletēšana	D (ISO8)	56.0	20	1120	15	H13	G4
214 III	Palīgtelpa	ISO 9	10.9	6	65	15	H13	G4
214 IV	Palīgtelpa	Neklasificēta	13.2	6	79	15	-	-
215 I	Tabletēšana	D (ISO8)	49.9	20	998	15	H13	G4
215 II	Tabletēšana	D (ISO8)	54.1	20	1082	15	H13	G4
215 III	Palīgtelpa	ISO 9	6.7	6	40	15	H11	G4
215 IV	Palīgtelpa	Neklasificēta	6.0	6	36	15	-	-
216	Mazgāšana	D (ISO8)	82.2	10	822	15	H13	G4
217	Gaitenis	D (ISO8)	85.5	15	1283	25	H13	G4
218	Inventāra glabāšana	D (ISO8)	85.5	10	855	15	H13	G4
225	Kapsulēšana	D (ISO8)	52.4	20	1048	15	H13	G4
226	Kompaktēšana	D (ISO8)	33.0	20	660	15	H13	G4
227	Kapsulēšana	D (ISO8)	55.2	20	1104	15	H13	G4
228	Vīrišu ģērbtuve	ISO 9	33.5	10	335	5	H11	G4
229	Tablešu pārklāšana	D (ISO8)	70.6	20	1412	15	H13	G4

Kopā:

17851